

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

	ASFALEIOAPOZEYKTHS FORTIOY
	METASXHMATISTHS ENTASHS XAMHLHS TASHS
M CU	AYTOMATOS DIAKOPTHS AEROS SYROMENOY TYPOY (DRAW OUT) HLEKTROKINHTOS,ME PROSTASIA ENANTI YPERFORTISHS KAI BRAXYKYKLVMATOS ME MONADA ELEGXOY (CU) KAI MANDALVSH SYMFVNA ME TIS PRODIAGRAFES
CU	ZEYGOS TETRAPOLIKVN AYTOMATVN DIAKOPTVN GIA THN METAGVGH FORTIVN STO EHZ, SYROMENOY TYPOY (DRAW OUT)HLEKTROKINHTOS ME PROSTASIA ENANTI YPERFORTISHS KAI BRAXYKYKLVMATOS ME MONADA ELEGXOY(CU KAI ME MHXANIKH MANDALVSH
100 80A	AYTOMATOS M/U DIAKOPTHS AEROS 100A(CIRCUIT BREAKER)ANAXVRHSEVN PINAKVN, ME PROSTASIA SE YPERFORTISH KAI BRAXYKYKLVMA RYUMISMENOS STA 80A
V	BOLTOMETPO 96X96mm ME METAGOGIKO DIAKOPTH 7 QESEQN
M A	AMPEPOMETPO 96X96mm ME METAGOGIKO DIAKOPTH (EAN APAITEITAI)
	METASXHMATISTHS ENTASHS
k	ENERGOS TIMH STASIMOT PETMATOS TPIOASIKOT BRAXTKTKLOMATOS

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1m x 0.6m, IP23
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 1m x 0.3m, IP23
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ SCHUKO ΣΤΕΓΑΝΟΣ
- ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ
- ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
- ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ100W
- ΚΑΜΙΝΑΔΑ Η/Ζ
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΣΙΔΩΤΗ ΠΟΡΤΑ



ΚΑΤΟΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

☐ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ : ΟΝΟΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
☐ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
☐ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ : ΟΝΟΜΑ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ :
☐ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

	ΗΜ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Γ				
Β				
Α				
		Ο ΜΕΛΕΤΩΝ		

ΥΔΡΕΥΣΗ Τ.Κ. Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Ελεούσα - - 2012	Ελεούσα - - 2012	Ελεούσα - - 2012
Ανάδοχος Μελέτης	Η επιβλέπουσα μελέτης	Ο Αν/τής Προϊστάμενος Δ/σης
Κων/νος Σταυράκης	Μαίρη Παπαθεοδώρου	Στάθης Σταύρος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	Πολιτικός Μηχανικός	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΛΙΜΑΚΑ :	1:20	ΕΚΔΟΣΗ	A
		ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΛ 0 3

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από STAVROS STATHIS
Ημερομηνία: 2018.10.22
12:27:11 EEST